

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 東白川簡易水道

浄水場名: 大明神浄水場

採水の場所: 東白川村

採水の場所: 東白川村

採水の場所: 東白川村

採水の場所: 東白川村

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	基準値の5分の1以下
4 水銀及びその化合物	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
5 セレン及びその化合物	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
6 鉛及びその化合物	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
7 ヒ素及びその化合物	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
8 六価クロム化合物	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	新規項目で過去の検査データがないため
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	3ヶ月に1回省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	基準値の5分の1以下
12 フッ素及びその化合物	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	新規項目で過去の検査データがないため
14 四塩化炭素	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
15 1・4-ジオキサン	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	新規項目で過去の検査データがないため
16 1,1,2,2-テトラクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	新規項目で過去の検査データがないため
17 ジクロロメタン	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
18 テトラクロロエチレン	年2回					○								1	基準値の5分の1以下
19 トリクロロエチレン	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	新規項目で過去の検査データがないため
20 ベンゼン	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
21 塩素酸	2ヶ月毎		○			○			○			○		4	3ヶ月に1回省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	3ヶ月に1回省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	3ヶ月に1回省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	3ヶ月に1回省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	3ヶ月に1回省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	3ヶ月に1回省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	3ヶ月に1回省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	3ヶ月に1回省略不可
29 ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	3ヶ月に1回省略不可
30 ブロモホルム	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	3ヶ月に1回省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	3ヶ月に1回省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
33 アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	新規項目で過去の検査データがないため
34 鉄及びその化合物	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
35 銅及びその化合物	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
36 ナトリウム及びその化合物	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
37 マンガン及びその化合物	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
40 蒸発残留物	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
41 陰イオン界面活性剤	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
42 (4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
43 1・2・7・テトラメチルピシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	3ヶ月に1回省略不可
45 フェノール類	年1回					○								1	基準値の5分の1以下
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可

項目数 9 30 9 9 51 9 9 30 9 9 30 9

水質検査委託内容・委託機関名称
毎日検査実施場所

株式会社総合保健センターに全て委託
大明神水源: 東白川村役場給水栓

原水全項目検査(40項目)11月実施