

東白川簡易水道 原水水質検査結果表《2月》

1. 水質検査項目・結果内訳

3ヶ月に1回の2項目の原水指標菌水質検査

No.	検査項目	原 水		
		大明神浄水場	曲坂浄水場	単位
1	大腸菌	6.3	0.0	MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	5	0	CFU/100ml
	採取日	平成30年2月13日	平成30年2月13日	-
	天候	雪	雪	-
	気温	0.0	0.1	°C
	水温	0.1	0.9	°C
	検査機関	株式会社 総合保健センター		-

◇ 東白川村役場 建設環境課 環境係 ◇