

水道水水質検査結果(4月)

採取日：平成31年4月9日(火)

採取場所：①神土平(役場給水栓)・②五加大沢(大沢集会所給水栓)

検査機関：株式会社総合保健センター

検査項目	検査結果		水質基準
	①大明神水系	②曲坂水系	
気温	17.5 °C	17.0 °C	—
水温	11.0 °C	14.7 °C	—
一般細菌	0 CFU/ml	0 CFU/ml	100以下
大腸菌	不検出	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	2.8 mg/l	2.6 mg/l	200以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	0.3 mg/l未満	0.3 mg/l未満	3以下
pH値	6.7 (15°C)	6.9 (15°C)	5.8-8.6
味	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5 度未満	0.5 度未満	5以下
濁度	0.1 度未満	0.1 度未満	2以下
残留塩素	0.4 mg/l	0.5 mg/l	0.1以上