

東白川簡易水道 原水水質検査結果表《2月》

1. 水質検査項目・結果内訳

3ヶ月に1回の2項目の原水指標菌水質検査

検査機関：株式会社 総合保険センター

No.	検査項目	原 水		
		大明神浄水場	曲坂浄水場	単位
	採取日	令和2年2月10日	令和2年2月10日	-
	天候	曇り	曇り	-
	気温	2.8	5.9	°C
	水温	1.8	1.7	°C
1	大腸菌	0.0	0.0	MPN/100ml
2	嫌気性芽胞菌	0	0	CFU/100ml

◇ 東白川村役場 建設環境課 環境係 ◇